



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Республике Крым
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности по Бахчисарайскому району

ул. Советская, 3, г. Бахчисарай, 298400 тел. (06554) 4-19-41, факс (06554) 4-18-16E-mail: bahchisaray_ro@mail.ru

Предписания № 70/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору Государственное бюджетное учреждение Республики Крым

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,

«Бахчисарайский психоневрологический интернат»

Физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение, распоряжения о проведении внеплановой проверки Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Бахчисарайский психоневрологический интернат» № 70 от 15 мая 2018 года, выданного начальником отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым, подполковником внутренней службы Савченко Анатолием Анатольевичем, статьи 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч.00 мин. «18» мая 2018 г. по 14 ч.00 мин. «18» мая 2018 г., с 12 ч.00 мин. «24» мая 2018 г. по 14 ч.00 мин. «24» мая 2018 г., проведена внеплановая проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике майором внутренней службы Крамар Романом Васильевичем (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

объекта защиты: Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Бахчисарайский психоневрологический интернат» расположенное по адресу: 298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Водохранилищная, 4

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: заместителем директора ГБУ РК «Бахчисарайский психоневрологический интернат» Приймак Б.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности.	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	
1.	Оборудовать помещения	ст. 83 Федерального закона от	20.03.2019г.	

	столовой автоматической пожарной сигнализацией	22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.); СП 5.13130.2009 Свод правил «Система противопожарной установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.		
2.	Оборудовать в полном объеме территорию наружным противопожарным водоснабжением	п.55 ППР в РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями), п. 4.1 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения	20.03.2019г.	
3.	Оборудовать вторым эвакуационным выходом со второго этажа административное здание	Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.); п. 5.2.13 СП 1.13130.2009 Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	20.03.2019г.	
4.	Оборудовать в полном объеме лестничные клетки дверьми с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах	п. 62 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями)	20.03.2019г.	
5.	Установить в полном объеме рядом с пожарными щитами бочки для хранения воды объемом не менее 0,2 м. куб или ящики с песком не менее 0.5 м. куб.	п. 483 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями)	20.03.2019г.	
6.	Выполнить люк выхода на кровлю противопожарным 2-го типа	ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о	20.03.2019г.	

		требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.) п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»		
7.	Выполнить в полном объеме Планы эвакуации в соответствии с ГОСТом	ГОСТР 12.2.143-2009 ССБТ. Системы фотолуминесцентные эвакуационные требования и методы контроля	20.03.2019г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору март 2019г.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД по Бахчисарайскому району УНД ГУ МЧС России по Республике Крым
майор внутренней службы
Крамар Роман Васильевич

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)

«24» 05 2018 г.



Предписание для исполнения получил:

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(должность, фамилия, инициалы)

«__» 2018 г.